

Rajcza, 12.10.2022 r.

GB.271.2.2022

**Gminna Biblioteka Publiczna
W RAJCZY**
34-370 Rajcza ul. Rynek 2a
Tel. 33/864-32-45
Regon 072059009 NIP 0552309137

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) w postępowaniu prowadzonym bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy, o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy, dla zadania pn.: **„Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Bibliotekę w ramach realizacji projektu pn.: Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego – montaż oraz dostawa pompy ciepła i fotowoltaiki”.**

Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o treści:

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy zakres robót dla pomieszczeń wymiennikowni/kotłowni obejmuje również roboty budowlano-wykończeniowe (jeśli tak to czy dla obydwu pomieszczeń)? Czy w zakres wchodzi sam montaż pompy ciepła wraz z integracją z instalacjami c.w.u., c.o. oraz inst. elektryczną w budynku? Proszę również o informację gdzie pompa ma być zlokalizowana (wymiennikownia/kotłownia);

Odpowiedź nr 1.

Zakres robót dla pomieszczeń, zarówno wymiennikowni, jak i kotłowni nie obejmuje robót budowlano-wykończeniowych. W zakres wchodzi sam montaż pompy ciepła wraz z integracją z instalacjami c.w.u., c.o. oraz instalacja elektryczną. Pompa ciepła ma być zlokalizowana w istniejącej wymiennikowni.

Pytanie 2.

Prosimy o doprecyzowanie zamieszczonej informacji w SWZ odnośnie załączników nr 8 – pt. Kosztorys ofertowy – gruntowa pompa ciepła oraz nr 9 – Kosztorys ofertowy – Instalacja fotowoltaiczna gdyż zamieszczone dokumenty na stronie zawierają załączniki nr 8 i 9 ale w postaci Wymaganych parametrów technicznych dla pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej, w jakiej formie zatem wymagają Państwo kosztorysów?

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający wyjaśnia, że w wykazie załączników na ostatniej stronie SWZ omyłkowo umieszczono nazwy „Załącznik nr 8 – kosztorys ofertowy – gruntowa pompa ciepła” oraz „Załącznik nr 9 – kosztorys ofertowy – instalacja fotowoltaiczna”. Załączniki prawidłowo powinny być zatytułowane: „Załącznik nr 8 – wymagane parametry techniczne dla pompy ciepła oraz Załącznik nr 9 – wymagane parametry techniczne dla instalacji fotowoltaicznej”. Tym samym, Wykonawca winien sporządzić kosztorysy ofertowe dot. pompy ciepła i instalacji elektrycznej na podstawie załączników nr 8 i 9 nr 9 dołączonych do SWZ jednakże, może to zrobić w dogodnej dla niego, przejrzystej formie, na sporządzonym przez siebie formularzu.

Pytanie 3.

Czy dopuszczają Państwo możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie?

Odpowiedź nr 3.

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie po uprzednim ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu.

Z poważaniem

Dyrektor Biblioteki
Fijak
mgr Magdalena Fijak