

Rajcza, 27.03.2023 r.

ZP.271.1.TPBN.2.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy, o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy.

„Adaptacja pomieszczeń budynku gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Rajczy” – II postępowanie.

Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o treści:

1. Proszę o potwierdzenie, że modernizacja wymiennikowni nie znajduje się w zakresie postępowania przetargowego.
Odpowiedź 1: Zamawiający wyjaśnia, iż projektowaną instalację należy podłączyć do istniejącego wymiennika zgodnie z rys. CO/1.
2. Proszę o udostępnienie rysunku z rozwinięciem instalacji CO.
Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, że nie posiada rysunku rozwinięcia instalacji CO.
3. W przedmiarze brakuje pozycji dla: zasuwa DN800, obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna – 1 kpl. Proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź 3: Zamawiający wyjaśnia, że pozycja znajduje się w przedmiarze robót dot. „Przyłącza wody”, poz. 8 – w pozycji należy uwzględnić skrzynkę uliczną.
4. W przedmiarze brakuje pozycji dla baterii umywalkowej dla niepełnosprawnych – 1szt. Proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź 4: Zamawiający wyjaśnia, że pozycję 2.25 przedmiaru instalacyjnego należy zmienić na: 18 sztuk baterii stojących umywalkowych z mieszaczem termostatycznym oraz 2 zaworami DN15, w tym 1 bateria przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
W pozycji 2.26 należy uwzględnić baterię natryskową termostatyczną z natryskiem ręcznym, Dn~15~mm
W pozycji 2.39 Dodatki za podejścia dopływowe, należy zmienić wartość przedmiaru na 60 sztuk.
5. W przedmiarze brakuje pozycji dla kabiny prysznicowej. Proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź 5: Zamawiający wyjaśnia, że nie należy uwzględniać kabiny prysznicowej w przedmiarze.
6. Proszę o zmianę ilości umywalek w przedmiarze z 13 kpl na 14 kpl.
Odpowiedź 6: Zamawiający wyjaśnia, że należy dokonać zmiany liczby umywalek w pozycji nr 1.10 na 17 umywalek. Należy dokonać również zmiany liczby podejść odpływowych w pozycji nr 1.24 na 28 sztuk.

Z poważaniem

WÓJT
Zbigniew Paciorek