

Rajcza, 18.07.2023 r.

**ZP.271.1.TPBN.5.2023**

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy, o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy.

### **„Poprawa dostępności pieszo-jezdnej terenów rekreacyjnych Suchej Góry”.**


Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o treści:

#### **Pytanie**

Korytko 50x40x16cm nie jest dostępne na rynku. Czy zamawiający dopuszcza zamianę wskazanych ścieków drogowych na korytka muldowe lub skarpowe o następujących wymiarach (dł. x szer. x wys.): 50x40x12cm lub 50x40x25cm (typ Hałcnów) lub 50x60x15cm.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że dopuści zamianę korytek o wymiarach 50x40x16cm na korytka o wymiarach 50x40x25cm (typ Hałcnów).

Zastępca Wójta Gminy Rajcza  
  
Honorata Szatanik